

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24928

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC PRO SECTION 100	
Beschrieb	Rohrisolation aus Mineralfaserplatten, RD=100kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.8-1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '40080-CPR-2013/07/01' (03.06.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1L
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	12.02.2014	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 24928

Groupe142	Isolations de tuyaux	
Requérant	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produit	PAROC PRO SECTION 100	
Description	Isolation de tuyaux, PS=100kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.8-1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '40080-CPR-2013/07/01' (03.06.2013)	
Conditionsd'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1L
Durée de validité	31.12.2019	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplacel'attestation du	12.02.2014	

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

