


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Paroc Group Oy PO Box 240 00181 HELSINKI FINNLAND
Herstellwerk	Werk T
Produkt	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie
Typ, Modell	PAROC Pro Slab 50
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14303:2013-04 DIN EN 13172:2012-04 Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen - VDI scheme rules (2011-04)
Konformitätszeichen	
Registernummer	6V126
Gültig bis	2020-01-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	6V126 von 2014-12-22
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel: MW EN 14303-T3-ST(+)-350-WS1-CL10 Güteüberwacht nach VDI 2055: - Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - obere Anwendungsgrenztemperatur - AS-Qualität - hydrophobe Eigenschaften - Dämmstoffkennziffer
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München Lochhamer Schlag 4 82166 Gräfelfing
Prüfbericht(e)	Auditbericht von 2014-05-22 Ü2.013.0-07/14 von 2014-11-18
Datenblatt	siehe Datenblatt PAROC Pro Slab 50 (Stand: 06/2014) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	U2.013/08

