


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Paroc Group Oy PO Box 240 00181 HELSINKI FINNLAND
Herstellwerk	Werk T
Produkt	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie
Typ, Modell	PAROC Pro Slab 90
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 14303:2013-04 DIN EN 13172:2012-04 Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen - VDI Programmregeln (2011-04)
Konformitätszeichen	 <p>überwacht nach VDI 2055 Überwachungsstelle FIW FORSCHUNGSINSTITUT MÜNCHEN FÜR WÄRMESCHUTZ EV</p>
Registernummer	6V144
Gültig bis	2019-04-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Zertifikat	6V144 von 2015-02-26
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel: MW EN 14303-T5-ST(+)550-WS1-CL10 Güteüberwacht nach VDI 2055: - Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - obere Anwendungsgrenztemperatur - AS-Qualität - hydrophobe Eigenschaften - Dämmstoffkennziffer
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München Lochhamer Schlag 4 82166 Gräfelfing
Prüfbericht(e)	Ü2.013.0-08/14 von 2014-11-18 Auditbericht von 2015-01-13
Datenblatt	siehe Datenblatt PAROC Pro Slab 90 (Stand: 06/2014) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	U2.013/08

